

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«14» июля 2023 г., 23230061000203698284

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНДиПР Темрюкского района

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» июля 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2307/045-23/32-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Темрюк, ул. Таманская, 69

(место составления акта)

Акт выездной проверки
ПЛАНОВОЙ

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «17» июля 2023 г., № 2307/045-23/32-П/РВП, учетный номер проверки 23230061000203698284.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Макаренко Денис Леонидович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (заместитель главного государственного инспектора Темрюкского района по пожарному надзору)

2. Смяк Никита Дмитриевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Государственный инспектор Темрюкского района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководители группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выданного специалисту об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. край Краснодарский, р-н Темрюкский, п Светлый Путь Ленина ул. Луговая, д. 3

(указываются адреса (местоположения) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТЕМРЮКСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ" ИНН 2352035707, адрес регистрации юридического лица: КРАСНОДАРСКИЙ, ТЕМРЮКСКИЙ, ПОСЕЛОК, СВЕТЛЫЙ ПУТЬ ЛЕНИНА, УЛИЦА, ЛУГОВАЯ, 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «24» июля 2023 года, 16 час. 00 мин.

по «24» июля 2023 года, 18 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановки проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановки проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) инструментальное обследование

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «17» июля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «28» июля 2023 года, 16 час. 45 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) опрос

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «17» июля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «28» июля 2023 года, 16 час. 45 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

3) истребование документов

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «17» июля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «28» июля 2023 года, 16 час. 45 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

4) осмотр

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «17» июля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «28» июля 2023 года, 16 час. 45 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к нему)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1.- свидетельство о Государственной регистрации юридического лица в 1 экз. на 1 л.; - свидетельство о Государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование – земельный участок; оперативное управление - помещения, здание котельной в 1 экз. на 3 л.); - свидетельство о постановке на налоговый учет в 1 экз. на 1 л.; - Устав от 2011 года в 1 экз. на 10 л., изменения в устав: 2011 год, 2012 год, 2013 год, 2014 год, 2016 год, 2022 год - в 1 экз. на 14 л.; - приказ о назначении на должность директора в 1 экз. на 1 л.; - приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность от 10.01.2023 года № 12 в 1 экз. на 6 л.; - приказ о назначении ответственных за оповещение, обеспечение процедуры экстренной эвакуации людей и лиц находящихся на курсе реабилитации, на случай возникновения пожара от 17.02.2023 года № 71 в 1 экз. на 2 л.; - должностная инструкция директора учреждения от 11.01.2016 года в 1 экз. на 8 л., должностная инструкция заместителя директора по пожарной безопасности в 1 экз. на 7 л., должностная инструкция специалиста по пожарной безопасности в 1 экз. на 5 л.; - план мероприятий по укреплению пожарной безопасности от 16.01.2023 года в 1 экз. на 3 л., акт проведения практической отработки планов эвакуации: от 01.02.2022 года в 1 экз. на 3 л., от 02.03.2023 года в 1 экз. на 3 л., от 17.03.2023 года в 1 экз. на 3 л., от 19.04.2023 в 1 экз. на 3 л., от 01.06.2023 года в 1 экз. на 3 л., от 22.06.2023 в 1 экз. на 3 л., от 07.07.2023 года в 1 экз. на 3 л.; - приказ от 10.01.2023 года №15 «Об организации порядков, видов, сроков обучения, мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую и служебную деятельность в государственном казенном учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Темрюкский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в 1 экз., 38 л.; - журнал учёта инструктажей по пожарной безопасности в 1 экз. на 16 л.; - копия диплома о профессиональной переподготовке по

противопожарной профилактике директора в 1 экз. на 1 л., копия диплома о профессиональной переподготовке по противопожарной профилактике заместителя директора по пожарной безопасности в 1 экз. на 1 л., копия диплома о профессиональной переподготовке по противопожарной профилактике ответственных за противопожарное состояние структурных подразделений в 1 экз. на 4 л., копии удостоверения о повышении квалификации специалистов по пожарной безопасности в 1 экз. на 2 л.; - техническое заключение определение категорий помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности в 1 экз. на 47 л.; - протокол эксплуатационных испытаний вертикальной пожарной лестницы с ограждением от 16.06.2020 года № 171-01-Л 2020 в 1 экз. на 2 л., протокол эксплуатационных испытаний маршевой лестницы № 1 от 18.05.2019 года № 183-01-МЛ 2019 в 1 экз. на 3 л., протокол эксплуатационных испытаний маршевой лестницы № 2 от 18.05.2019 года № 184-01-МЛ 2019 в 1 экз. на 3 л., протокол эксплуатационных испытаний маршевой лестницы № 3 от 18.05.2019 года № 185-01-МЛ 2019 в 1 экз. на 3 л., лицензия от 11.08.2022 года № 23-Б/00283 в 1 экз. на 2 л., аттестат компетентности испытателя в 1 экз. на 2 л., протокол испытаний ограждений кровли здания от 30.06.2022 года № 130-01О-2022 в 1 экз. на 2 л.; - протокол эксплуатационных качества огнезащитной обработки от 13.06.2023 года № НСОПБ ЮАБО.RU.351.И.00021 в 1 экз. на 2 л., лицензия от 21.12.2021 года № 61-06-2021-026407 (ЛО14-00101-61/00135105) в 1 экз. на 1 л., аттестат компетентности испытателя в 1 экз. на 1 л., акт выполненных работ по огнезащите в 1 экз. на 1 л., акт отбора проб огнезащитных материалов в 1 экз. на 1 л., копия сертификата на состав Бюопрен МИГ-09 в 1 экз. на 2 л.; - журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в 1 экз. на 38 л.; - паспорта заводов изготовителей на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной системы в 1 экз. на 3 л.; - акты о проведении технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, системы мониторинга комплексной безопасности объекта в 1 экз. на 8 л.; - приказ от 19.04.2022 года «О подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов» в 1 экз. на 2 л., договор с Краснодарское краевое отделение Общероссийской Общественной Организацией «ВДПО» 08.08.2022 года № 2022/26 на техническое обслуживание, проверку и устранению засоров дымоходов и вентиляционных каналов в 1 экз. на 6 л., акт от 18.08.2022 года № 49 в 1 экз. на 1 л.; - проектная документация энергоснабжения в 1 экз. на 18 л.; - проектная документация противопожарного водоснабжения «Насосная станция пожаротушения»: Том 1 «Автоматизация и КИП» в 1 экз. на 14 л., «Конструкции строительный» в 1 экз. на 8 л., «Электроснабжение» на 12 л., Том 2 «Локальные сметные расчеты» в 1 экз. на 80 л., - проектная документация на монтаж комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности объектов в 1 экз. на 64 л.; - исполнительная документация на монтаж комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности объектов в 1 экз. на 10 л.; - исполнительная документация на монтаж комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности объектов в 1 экз. на 11 л. - проектная документация на монтаж аварийного эвакуационного освещения в 1 экз. на 54 л.; - технический паспорт учреждения в 1 экз. на 41 л.; - регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в 1 экз. на 2 л., график плановых проверок работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на 2023 год в 1 экз. на 1 л., акт плановой проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре за первый квартал 2023 года в 1 экз. на 1 л., акт плановой проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре за второй квартал 2023 года в 1 экз. на 1 л.; - информация с перечнем помещений защищаемых установками противопожарной защиты в 1 экз. на 3 л.; - инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты от 13.02.2023 года № 3 в 1 экз. на 3 л., инструкция по действию сотрудников в котельной по обеспечению пожарной безопасности в дневное и ночное время от 30.01.2023 года в 1 экз. на 2 л., инструкция о порядке действий сотрудников на случай возникновения пожара в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни от 15.08.2022 года № 2/1 в 1 экз. на 4 л., инструкция о порядке действий сотрудников на случай возникновения пожара в ночное время от 15.08.2022 года № 2/2 в 1 экз. на 4 л., инструкция по мерам пожарной безопасности от 13.02.2023 года № 1 в 1 экз. на 9 л. - акт проверки наружных источников противопожарного водоснабжения от 06.06.2023 года в 1 экз. на 1 л., акт комплексного проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов от 06.06.2023 года в 1 экз. на 1 л., акт проверки внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность от 11.07.2023 года в 1 экз. на 1 л., протокол испытаний на водоотдачу внутреннего пожарного водопровода от 11.07.2023 года в 1 экз. на 2 л., акт проведения проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания от 23.05.2023 года в 1 экз. на 1 л., акт осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей от 20.01.2023 года в 1 экз. на 1 л., от 15.05.2023 года в 1 экз. на 1 л., акт проведения проверки покрывала для изоляции очага возгорания от 24.02.2023 года в 1 экз. на 1 л.; - журнал учёта огнетушителей в 1 экз. на 26 л., акт оказанных услуг в 1 экз. на 1 л.; акт и счет в 1 экз. на 2 л., контракт на техническое обслуживание огнетушителей № 03182000499230000230001 от 26.05.2023 года., лицензия на выполняемый вид деятельности в 1 экз. на 2 л.; - отчет по оценке пожарного риска в 1 экз. на 101 л. - декларация пожарной безопасности от 02.08.2019 года № 03-251-816-ГО-400 в 1 экз. на 3 л., паспорт комплексной безопасности учреждения в 1 экз. на 5 л. Не предоставляются заверенные копии следующих документов: - проекты, техническая документация, акты ввода в эксплуатацию о проведении реконструкции, перепланировки и т.п. по причине их отсутствия; - проектные решения на строительство зданий и сооружений и (или) специальных технических условий по причине их отсутствия; - документы о ежегодном проведении испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке ввиду отсутствия эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. При проведении выездной проверки установлено:

Нарушения не выявлены

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, касающегося предмета выездной проверки; 2) вывод о наличии нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении

требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Краснодарский, р-н Темрюкский, п Светлый Путь Ленина ул. Луговая, д. 3)
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах организации отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 24 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Краснодарский, р-н Темрюкский, п Светлый Путь Ленина ул. Луговая, д. 3)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), законодательные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Государственный инспектор Темрюкского района по пожарному надзору) Симак Никита Дмитриевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



подпись

Симак Никита Дмитриевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Государственный инспектор Темрюкского района по пожарному надзору), телефон: 888414860160, e-mail: temryuksky.ond@23.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

28.02.2023г в 15:00 директор Симак Н.Д.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

