

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ СО КК «Темрюкский
реабилитационный центр»

Н.С. Китова

«08» февраля 2024 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
ГКУ СО КК «Темрюкский реабилитационный центр»
2. Адрес объекта:
353527, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Светлый Путь Ленина, ул. Луговая, д.3.
3. Сведения об объекте:
 - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: **1973**
 - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: **2017**
 - 3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа, 1378,2 кв.м.
 - 3.4. Часть здания 2 этажей (или помещение на 1-2 этаже), кв.м.
 - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **6426 кв.м.**
4. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
5. Сведения об имеющихся документах, о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: нет

II. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте

Наименование предоставляемых услуг:

- социально-бытовых услуг;
- социально-медицинских услуг;
- социально-психологических услуг;
- социально-педагогических услуг;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Категории граждан, являющихся получателями услуг:

- **дети-инвалиды;**
- **дети с ограниченными возможностями.**

Категории обслуживаемых инвалидов:

- **дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающиеся на креслах-колясках;**
- дети-инвалиды с болезнями внутренних органов;
- дети-инвалиды с нарушением органов слуха, в том числе с кохлеарной имплантацией;
- дети-инвалиды с нарушением органов зрения;
- дети-инвалиды с психоневрологическими заболеваниями, в том числе дети с аутизмом.

Посещаемость (человек в день): 30 – в стационарной форме (круглосуточное пребывание), 5 - в полустационарной форме (кратковременное пребывание).

Форма оказания услуг:

на объекте стационарно;

на объекте полустационарно;

дистанционно.

III. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено /не соблюдено)
1	выделенные места для парковки автотранспортных средств инвалидов	соблюдено
2	сменные кресла-коляски	соблюдено
3	адаптированные лифты	не требуется
4	поручни	соблюдено
5	пандусы	соблюдено
6	подъемные платформы	соблюдено
7	доступные входные группы	соблюдено
8	доступные санитарно-гигиенические помещения	соблюдено
9	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	соблюдено
10	размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	соблюдено
11	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля	соблюдено
12	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	соблюдено

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено/не обеспечено)
1	проведение обучения или инструктирования сотрудников,	обеспечено

	предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
2	наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	обеспечено
3	предоставление услуг инвалидам, имеющим стойкие расстройства функций зрения, с сопровождением инвалида по территории объекта и оказанием помощи работником организации	обеспечено
4	предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдоперевод)	обеспечено
5	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	не требуется

V. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения объекта и условий предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для детей-инвалидов

№ п / п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)
1	2	3
1.	Предусмотреть противоскользкие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8-10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей п. 6.2.8. СП 59.13330.2020	5,5
2.	Предусмотреть контрастную маркировку прозрачных полотен дверей на уровне 0,9-1,0 м п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	3,0

Председатель комиссии:

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности



Е.Л. Милостьянова

Члены комиссии:

Программист



А.Р. Будянский

Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе



Е.В. Шмалько

Согласовано:

Старший специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Темрюкском районе




О.С. Полянцева

Председатель ВОИ

Р.Ф. Ходжоян